

PRODUCTKAART

Volgens verordening 811/2013

Model		AWHS 465		
Energie-efficiëntieklasse		N.v.t.		
Lucht-water-warmtepomp		Yes		
Water-water-warmtepomp		No		
Pekel-water-warmtepomp		No		
Lage temperatuur-warmtepomp		Yes		
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel		No		
Combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp		No		
Toepassing		Low (35°C)		
Klimaatomstandigheden (koud, gemiddeld, warm)		Gemiddeld		
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	
Nominale warmteafgifte	P rated	304,9	[kW]	
Gedeclareerd vermogen bij deellast bij een binnentemperatuur van 20°C en een buitentemperatuur van Tj	Tj = -7 [°C]	Pdh	269,8	[kW]
	Tj = 2 [°C]	Pdh	164,2	[kW]
	Tj = 7 [°C]	Pdh	142,1	[kW]
	Tj = 12 [°C]	Pdh	160,1	[kW]
	Tj = -7 [°C]	Pdh	269,8	[kW]
	Tj = -9 [°C]	Pdh	253,2	[kW]
Tj = +15°C (als TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	
Bivalente temperatuur	Tbiv	-7	°C	
Cyclisch interval-vermogen voor verwarming	Ppsych	-	kW	
verliescoëfficiënt (**)	Cdh	0,9173	[-]	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	ηs	151,5	[%]	
Gedeclareerde COP bij deellast bij een binnentemperatuur van 20°C en een buitentemperatuur van Tj	Tj = -7 [°C]	COPd	2,440	[-]
	Tj = 2 [°C]	COPd	3,719	[-]
	Tj = 7 [°C]	COPd	5,484	[-]
	Tj = 12 [°C]	COPd	6,717	[-]
	Tj = -7 [°C]	COPd	2,440	[-]
	Tj = -9 [°C]	COPd	2,273	[-]
Cyclisch interval-rendement voor verwarming	COPcyc	-	[-]	
Uiterste bedrijfstemperatuur	TOL	-16	[°C]	
Uiterste bedrijfstemperatuur verwarmingswater	WTOL	60	[°C]	
Energieverbruik in andere standen dan de actieve modus				
Uit-stand	Poff	0,02	[kW]	
Thermostaat uit-stand	Pto	1,634	[kW]	
Stand-by stand	Psb	0,02	[kW]	
Carterverwarmingsstand	Pck	0,4	[kW]	
Aanvullend verwarmingstoestel				
Monovalent				
Andere items				
Vermogensregeling	4-traps (Twee 2-traps koudecircuits)			
Geluidsvermogen binnen/buiten	Lwa	-92	[dB(A)]	
Stikstofoxidenemissie	NOx	0	[mg/kWh]	
Nominaal luchtdebiet		140846	[m³/h]	
Jaarlijkse warmtebehoefte		427969	[kWh]	
Jaarlijks stroomverbruik		110801	[kWh]	
SCOP		3,863	[-]	